

耐震診断調査の結果(保育園)

春日井市では、保育施設の耐震診断を平成16年度に実施しました。対象施設は、昭和56年以前に建築した、保育園全て28園49棟です。「春日井市耐震改修促進計画」に基づき、構造耐震指標0.6未満の建物の耐震補強工事を平成19年度に完了しました。

No	園名	棟	建設年数	構造規模	構造耐震指標	工事実施年度
1	第一保育園	A棟	昭和51年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	1.1	—
		B棟	昭和51年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	1.6	—
		C棟	昭和51年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	0.9	—
		D棟	昭和51年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	0.9	—
2	第二保育園		昭和47年度	鉄筋コンクリート造 2階建	補強済	平成19年度
3	第三保育園		平成23年度	鉄筋コンクリート造 2階建	新耐震	—
4	西部保育園	1棟	昭和43年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	1.1	—
		2棟	昭和43・48年度	鉄骨造 平屋建	1.9	—
5	桃山保育園	1棟	昭和50年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	0.9	—
		2棟	昭和50年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	0.9	—
6	玉川保育園	1棟	昭和54年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	1.7	—
		3棟	昭和54年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	1.0	—
7	高座保育園	1棟	昭和46年度	鉄骨造 平屋建	1.0	—
		2棟	昭和46・52年度	鉄骨造 平屋建	補強済	平成19年度
8	出川保育園	1棟	昭和54年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	1.1	—
		2棟	昭和54年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	1.2	—
9	坂下南保育園	1棟	昭和53年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	0.8	—
		2棟	昭和53年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	0.7	—
		3棟	昭和53年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	1.4	—
10	坂下北保育園		昭和48年度	鉄骨造 平屋建	補強済	平成17年度
11	外之原保育園		昭和43年度	鉄骨造 平屋建	補強済	平成17年度
12	上八田保育園	1棟	昭和48年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	0.7	—
		2棟	昭和51年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	1.1	—
13	松原保育園	1棟	昭和53年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	0.7	—
		2棟	昭和53年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	1.1	—
14	白山保育園		昭和41年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	0.9	—
15	勝川北部保育園		平成20年度	鉄筋コンクリート造 2階建	新耐震	—
16	牛山保育園		昭和43年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	0.9	—
17	藤山台保育園		昭和44年度	鉄骨造 平屋建	補強済	平成19年度
18	小野保育園		平成22年度	鉄筋コンクリート造 2階建	新耐震	—
19	味美保育園		平成21年度	鉄筋コンクリート造 2階建	新耐震	—
20	神領保育園		平成24年度	鉄筋コンクリート造 2階建	新耐震	—
21	岩成台保育園		昭和46年度	鉄骨造 平屋建	補強済	平成18年度
22	前並保育園		昭和47・48年度	鉄骨造 平屋建	補強済	平成17年度
23	追進保育園		昭和48年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	1.0	—
24	貴船保育園	1棟	昭和48年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	1.4	—
		2棟	昭和50年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	1.3	—
25	下津保育園	1棟	昭和49年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	1.0	—
		2棟	昭和49年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	0.9	—
26	柏原保育園	1棟	昭和51年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	1.1	—
		2棟	昭和50年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	1.0	—
		3棟	昭和50年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	0.9	—
27	大手保育園	1棟	昭和52年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	1.4	—
		2棟	昭和52年度	鉄筋コンクリート造 平屋建	1.1	—
28	瑞穂保育園		昭和54年度	鉄筋コンクリート造 2階建	1.4	—
29	柏原西保育園		平成19年度	鉄筋コンクリート造 2階建	新耐震	—

※現行の耐震基準に基づいて建設されたものについては、新耐震と記しています。