

## 9 特異な火災事例

### 事例 1

冷凍冷蔵倉庫が全焼し、倉庫内の収容物を含めた火災損害額が4億円を超えた火災が発生したものである。

全国ニュースで放送されるなど、社会的影響が大きい火災であった。

### 事例 2

営業終了後の飲食店舗において、無煙ロースターから漏れ出したプロパンガスが店内に充満し、ガスを止めようとコックを回したところ、ガスに着火、爆発し、店内の壁や床などを破壊したものの。

プロパンガスは、ライフラインとして身近なものであるが、ガスが改めて危険なものだという認識を持って扱わなければならない。

### 事例 3

I H調理器で惣菜を調理していたところ、鍋底が一部変形した、I H調理専用ではない鍋を使用したことにより、I H調理器の安全装置が正常に作動せず、食用油が過熱し、出火したものの。

近年急速に普及しているI H調理器であるが、I H専用器具を正しく使用しなければ火災に至ることを理解しておかなければならない。