

監査の指摘に対する状況

No.	年度	課等名	指摘事項	指摘区分	措置の内容	措置状況
1	29施設監査 (公園)	公園緑地課	施設が破損していたもの トイレの電気配線ボックスのふたが紛失していた。 (四軒屋公園)	注意	直ちに破損箇所の修繕を行いました。今後においても施設点検の結果を注視し、迅速な修繕対応に努めます。	措置済
2	29施設監査 (公園)	公園緑地課	電気設備の管理が適切でないもの 地元区で設置した電気配線が、滑り台踊り場から手の届くところに配線されていた。(神屋公園)	注意	地元区に依頼し、不具合箇所は改善されました。今後においても施設点検の結果を注視し、占用物等についても適切な管理に努めます。	措置済