

耐震診断調査の結果（中学校）

※構造耐震指標欄について

現行の耐震基準に基づいて建設されたものは、「新耐震」、耐震診断調査の対象外のもの
は、「/」と記載しています。

学校名	棟	建設年度	構造規模	構造耐震指標
東部中学校	3号館	昭和35年度	鉄筋コンクリート造3階建	0.5
	4号館	昭和45年度	鉄筋コンクリート造3階建	0.6
	2号館	昭和46年度	鉄筋コンクリート造3階建	0.5
	1号館	昭和52年度	鉄筋コンクリート造3階建	0.8
	体育館	昭和50年度	鉄筋コンクリート造平屋建	/
	武道場	昭和62年度	鉄骨造平屋建	新耐震
中部中学校	北館	昭和36年度	鉄筋コンクリート造3階建	0.5
	南北館渡り	昭和41年度	鉄筋コンクリート造2階建	0.9
	南館	昭和47年度	鉄筋コンクリート造3階建	0.4
	西館	昭和56年度	鉄筋コンクリート造4階建	新耐震
	体育館	昭和48年度	鉄筋コンクリート造平屋建	/
	武道場	昭和62年度	鉄骨造平屋建	新耐震
西部中学校	北館	昭和35年度	鉄筋コンクリート造3階建	0.4
	本北館渡り	昭和39年度	鉄筋コンクリート造3階建	0.7
	本館	昭和39年度	鉄筋コンクリート造3階建	0.3
	南館	昭和58年度	鉄筋コンクリート造3階建	新耐震
	体育館	昭和46年度	鉄筋コンクリート造平屋建	0.6
	武道場	平成元年度	鉄骨造平屋建	新耐震
坂下中学校	本館	昭和52年度	鉄筋コンクリート造4階建	0.4
	西館	昭和57年度	鉄筋コンクリート造4階建	新耐震
	体育館	昭和53年度	鉄筋コンクリート造平屋建	0.3
	武道場	昭和62年度	鉄骨造平屋建	新耐震
	プール付属棟	平成6年度	鉄筋コンクリート造平屋建	新耐震
高蔵寺中学校	南館東	昭和51年度	鉄筋コンクリート造3階建	0.9
	南館西	昭和51年度	鉄筋コンクリート造3階建	0.6
	北館	平成7年度	鉄筋コンクリート造4階建	新耐震
	体育館	昭和53年度	鉄筋コンクリート造平屋建	0.3
	武道場	平成元年度	鉄骨造平屋建	新耐震
	プール付属棟	平成8年度	鉄筋コンクリート造平屋建	新耐震
藤山台中学校	北館中	昭和44年度	鉄筋コンクリート造2階建	0.7
	北館西	昭和47年度	鉄筋コンクリート造4階建	0.4
	北館東	昭和49年度	鉄筋コンクリート造2階建	1.2
	南館	昭和45年度	鉄筋コンクリート造3階建	0.4
	体育館	昭和46年度	鉄筋コンクリート造平屋建	0.7
	武道場	昭和63年度	鉄骨造平屋建	新耐震
知多中学校	北館	昭和46年度	鉄筋コンクリート造4階建	0.5
	南館東	昭和46年度	鉄筋コンクリート造3階建	0.4
	南館西	昭和49年度	鉄筋コンクリート造3階建	0.3
	体育館等	平成3年度	鉄筋コンクリート造3階建	新耐震
鷹来中学校	本館	昭和50年度	鉄筋コンクリート造4階建	0.7
	南館	昭和49年度	鉄筋コンクリート造4階建	0.6
	北館東	昭和50年度	鉄筋コンクリート造4階建	0.6
	北館西	昭和59年度	鉄筋コンクリート造4階建	新耐震
	体育館	昭和51年度	鉄筋コンクリート造平屋建	0.4
	武道場	平成2年度	鉄骨造平屋建	新耐震
松原中学校	北館	昭和56年度	鉄筋コンクリート造4階建	新耐震
	中館西	昭和52年度	鉄筋コンクリート造4階建	0.3
	中館東	昭和50年度	鉄筋コンクリート造4階建	0.5

耐震診断調査の結果（中学校）

※構造耐震指標欄について

現行の耐震基準に基づいて建設されたものは、「新耐震」、耐震診断調査の対象外のもの
は、「/」と記載しています。

	本館北	昭和52年度	鉄筋コンクリート造3階建	0.6
	本館南	昭和50年度	鉄筋コンクリート造3階建	0.3
	南館	昭和50年度	鉄筋コンクリート造4階建	0.5
	体育館	昭和51年度	鉄筋コンクリート造平屋建	0.4
	武道場	昭和63年度	鉄骨造平屋建	新耐震
高森台中学校	本館	昭和52年度	鉄筋コンクリート造4階建	0.5
	北館	昭和55年度	鉄筋コンクリート造平屋建	0.6
	体育館	昭和53年度	鉄筋コンクリート造平屋建	0.6
	武道場	平成元年度	鉄骨造平屋建	新耐震
柏原中学校	本館西	昭和53年度	鉄筋コンクリート造4階建	0.5
	本館東	昭和53年度	鉄筋コンクリート造4階建	0.6
	南館	昭和58年度	鉄筋コンクリート造3階建	新耐震
	体育館	昭和54年度	鉄筋コンクリート造平屋建	0.9
	武道場	昭和63年度	鉄骨造平屋建	新耐震
味美中学校	本館西	昭和55年度	鉄筋コンクリート造4階建	0.8
	本館東	昭和55年度	鉄筋コンクリート造4階建	0.6
	体育館	昭和56年度	鉄筋コンクリート造平屋建	新耐震
	武道場	平成2年度	鉄骨造平屋建	新耐震
南城中学校	本館	昭和57年度	鉄筋コンクリート造4階建	新耐震
	体育館	昭和58年度	鉄筋コンクリート造平屋建	新耐震
	武道場	平成3年度	鉄骨造平屋建	新耐震
石尾台中学校	本館	昭和58年度	鉄筋コンクリート造4階建	新耐震
	体育館	昭和58年度	鉄筋コンクリート造平屋建	新耐震
	武道場	平成3年度	鉄骨造平屋建	新耐震
岩成台中学校	北館	昭和59年度	鉄筋コンクリート造4階建	新耐震
	本館	昭和59年度	鉄筋コンクリート造4階建	新耐震
	体育館	昭和59年度	鉄筋コンクリート造平屋建	新耐震
	武道場	平成2年度	鉄骨造平屋建	新耐震