

令和4年7月8日の鳥居松小学校リニューアル工事住民説明会の質疑応答の記録

番号	質問	回答
1	工事は、祝日に実施しますか。	実施します。
2	門に大型車両が通行する場合は、警備員を配置しますか。	配置します。
3	敷き鉄板の段差は、どのように対策しますか。	常温アスファルト合材(レミファルト)とマットを用いて段差を解消します。
4	工事中の仮囲いは、どのように設置しますか。	外部は、高さ2mの鋼板製のフラットパネルを設置し、コーナー部にはクリアパネルを設置します。 内部は、プラスターボードと軽量間仕切りを床から天井まで設置します。 どちらも児童が入れないように区画します。
5	工事車両の入退場時間は、どのように計画していますか。	工事車両は、午前7時から午前7時30分までに入場します。 大型車両は、午前8時30以降に入場します。 学校敷地周辺での車両の待機は、原則禁止とし、作業員にも徹底します。
6	学校の駐車場は、学校及び地域の行事があった場合でも使用できますか。	駐車場の台数は、学校活動に支障がない範囲で確保しますので使用してください。 大きい学校等行事と重なる場合は、工事の休工も含め学校と調整します。
7	工事中の騒音や振動は、どれくらいを想定していますか。 騒音や振動が大きくなる場合は、事前に周辺住民に周知しますか。	工事での騒音や振動は少なからず発生しますが、早朝に行わないなど工事の時間帯に注意して施工します。 騒音や振動が最も大きくなる時期は、令和5年度(夏期休暇)の校舎北側の解体工事となる予定です。 学校敷地北側の住民の方には、騒音等が大きくなる工事を開始する前には、事前に文書でお知らせします。
8	喫煙所は、現場周辺に設置しますか。	学校敷地内及び学校周辺は禁煙とします。 仮に地域住民の方で見かけた場合は、現場事務所までご連絡ください。協力会社の見直しも含め対応します。
9	学校敷地北側の駐車場は、雨水流出抑制施設に該当していますか。	該当していません。
10	アスベスト除去工事は、今回の工事で実施しますか。 実施する場合は、事前に周辺住民に周知しますか。	アスベスト除去工事に該当するかの確認を、工事着手前までに実施します。 アスベスト除去工事を実施する場合は、現場にて周知するための看板を設置します。
11	学校敷地東側の道路は、北から南への通行する一方通行だが、工事において届出を行って、南から北への通行をする認識でよろしいか。	届出は行いません。 工事計画を見直します。
12	外部に高さ2mの鋼板製のフラットパネルを設置した場合、学校敷地北・東部分が死角となる可能性があり危険にならないか。	仮囲いの設置の際に確認し対応します。
13	工事期間中の児童を送迎するルートは、工事期間ごとに説明はありますか。	学校からその都度説明します。