

移動タンク貯蔵所構造設備明細書

車 名 及 び 型 式			1						
製 造 事 業 所 名			2						
3 危 険 物	類 別		4 側 面 材 料	当 て 板	材 質 記 号				
	品 名				引 張 り 強 さ	N/mm ²			
	化 学 名				板 厚	mm			
	比 重				材 質 記 号				
4 タ ン ク 諸 元	断 面 形 状		5 防 護 材 料 板	閉 装 鎖 置	引 張 り 強 さ	N/mm ²			
	内 側 寸 法	長 さ			mm	板 厚	mm		
		幅			mm	自 動 閉 鎖 装 置	有 ・ 無		
		高 さ			mm	手 動 閉 鎖 装 置	有 ・ 無		
	最 大 容 量		ℓ	5	吐 出 口 の 位 置	左 右 後			
	タ ン ク 室 の 容 量		ℓ	5	レ バ ー の 位 置	左 右 後			
	材 料	材 質 記 号		6		底 弁 損 傷 防 止 方 法			
		引 張 り 強 さ		N/mm ²	5	接 地 導 線	有（長さ m）・無		
	板 厚	胴 板		mm	7 緊 結 装 置	緊 締 金 具 （すみ金具）		有 ・ 無	
		鏡 板		mm					
		間 仕 切 板		mm					
	4 防 波 板	材 料	材 質 記 号		U ボ ル ト	材 質 記 号			
引 張 り 強 さ			N/mm ²	引 張 り 強 さ		N/mm ²			
板 厚		mm	箱 材 料	材 質 記 号					
面 積 比 $\frac{\text{防波板面積}}{\text{タンク断面積}} \times 100$		%		引 張 り 強 さ		N/mm ²			
4 タンクの最大常用圧力			k Pa	8 消 火 器	薬 剤 の 種 類				
作 動 圧 力			k Pa		薬 剤 量		kg kg		
有 効 吹 き 出 し 面 積			cm ²		個 数		個 個		
4 安 装 全 置	作 動 圧 力		k Pa	9 可燃性蒸気回収設備				有 ・ 無	
	有 効 吹 き 出 し 面 積		cm ²						
4 側 面 材 料	材 料	材 質 記 号		給 油 設 備		有（航空機・船舶）・無			
		引 張 り 強 さ		N/mm ²	10				
	板 厚		mm						
	取 付 角 度								
	接 地 角 度								

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。

(移動タンク貯蔵所構造設備明細書)

- 1 「車名及び型式」欄は、次により記入する。
 - (1) タンクを固定又は積載する車体の名称及び型式を記入する。
 - (2) 単一車、被けん引式の別及び積載式、積載式以外の別を記入する。
- 2 「製造事業所名」欄は、移動タンク製造所を製造した事業所の名称を記入する。(タンクの製造メーカーではない。)
- 3 「危険物」欄は、移動タンク貯蔵所に積載する危険物をすべて記入する。
- 4 「タンク諸元」、「防波板」、「タンクの最大常用圧力」、「安全装置」、「側面枠」、「防護枠」欄は、それぞれ該当する項目に必要な事項記入する。ただし、「材質記号」欄は、JIS 記号又は一般呼称名を記入する。
- 5 「閉鎖装置」、「吐出口の位置」、「レバーの位置」、「接地導線」欄は、それぞれ該当する項目に○を付する。なお、レバーとは、緊急停止レバーを指すものである。また、「接地導線」欄は、かつこ内にその長さを記入する。
- 6 「底弁損傷防止方法」欄は、防止方法を「配管の屈曲」、「緩衝用継手」等と記入する。
- 7 「緊結装置」欄は、積載式移動タンク貯蔵所のみ該当する項目を記入する。該当しない項目は斜線により抹消する。「材質記号」欄は、前記4の例により記入する。
- 8 「消火器」欄は、設置した消火器の種類、薬剤量ごとに個数を記入する。
- 9 「可燃性蒸気回収設備」欄は、有無に○を付ける。
- 10 「備考」欄は、特殊な構造又は設備の移動タンク貯蔵所について、その概要を記入する。

様式第4のト（第4条、第5条関係）

移動タンク貯蔵所構造設備明細書

車 名 及 び 型 式											
製 造 事 業 所 名											
危 険 物	類 別			側 面 材	当 て 板	材 質 記 号					
	品 名					引 張 り 強 さ		N/mm ²			
	化 学 名					板 厚		mm			
	比 重			防 護 材	材 料	材 質 記 号					
断 面 形 状			引 張 り 強 さ			N/mm ²					
タ ン ク 諸 元	内 側 寸 法	長 さ		mm		板 厚	mm				
		幅		mm			閉 装 鎖 置	自 動 閉 鎖 装 置		有 ・ 無	
		高 さ		mm				手 動 閉 鎖 装 置		有 ・ 無	
	最 大 容 量		ℓ		吐 出 口 の 位 置		左 右 後				
	タ ン ク 室 の 容 量		ℓ		レ バ ー の 位 置		左 右 後				
	材 料	材 質 記 号				底 弁 損 傷 防 止 方 法					
		引 張 り 強 さ		N/mm ²		接 地 導 線		有（長さ m）・無			
	板 厚	胴 板		mm		緊 結 装 置	緊 締 金 具 （すみ金具）		有 ・ 無		
		鏡 板		mm			U ボ ルト	材 質 記 号			
		間 仕 切 板		mm				引 張 り 強 さ		N/mm ²	
防 波 板	材 料	材 質 記 号				箱 材	材 質 記 号				
		引 張 り 強 さ		N/mm ²			直 径 、 本 数		mm ・ 本		
	板 厚		mm		消 火 器	材 質 記 号					
	面 積 比 $\frac{\text{防波板面積}}{\text{タンク断面積}} \times 100$		%			引 張 り 強 さ		N/mm ²			
タ ン ク の 最 大 常 用 圧 力			k Pa		個 数	薬 剤 の 種 類					
安 装 全 置	作 動 圧 力		k Pa			薬 剤 量		kg kg			
	有 効 吹 き 出 し 面 積		cm ²			個		個 個			
側 面 枠	材 料	材 質 記 号				給 油 設 備		有（航空機・船舶） ・ 無			
		引 張 り 強 さ		N/mm ²		備 考					
	板 厚		mm								
	取 付 角 度										
	接 地 角 度										

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。