

監査の指摘に対する状況

No.	年度	課等名	指摘事項	指摘区分	措置の内容	措置状況
1	1 施設監査 (公園)	公園緑地課	電気設備の管理が適切でないもの トイレの電気配線のカバーが破損し、配線が露出していた。	注意	直ちに破損箇所の修繕を行いました。 今後においても施設点検の結果を注視し、迅速な修繕対応に努めます。	措置済
2	1 施設監査 (保育園)	保育課	賃金の支給に誤りがあったもの 臨時職員出勤簿の集計誤りにより、通勤手当の一部が未支給となっていた。	注意	直ちに集計誤りを訂正し、未支給については、人事課へ依頼し、精算を行いました。 今後は、集計の確認を徹底し、未支給や過払い等誤りのないようにいたします。	措置済