

## 中高層建物直結直圧給水フロー

中高層建物適用要件	1	・対象区域内の建物
	2	・対象建物高さ (1)直結直圧式 ⇒ 3階以上5階まで (2)直結増圧式 ⇒ 10階程度まで
	3	・対象建物用途 (1) 一戸建て専用住宅 (2) 一戸建て小規模店舗付住宅 (3) 集合住宅 (4) 店舗ビル、事務所ビル、倉庫 (5) (3)、(4) の併用ビル
	4	・分岐対象配水管は、口径 50 mm 以上 250 mm 以下
	5	・給水引込管 (1) 直結増圧式は、配水管口径より 2 口径以上下位とし、最大口径 50 mm とする。 (2) 直結直圧式は、配水管口径の 1 口径以上下位とし、20~75 mm 以下とする。ただし、管網を形成していない片送り等については 2 口径以上下位とし、最大 40 mm とする。

