


# グリーストラップの適切な維持管理について

※グリーストラップは、厨房排水に含まれる油分等と水を分離し一時的に溜めておく排水設備です。



掃除をしないと悪臭を放ったり、溜まった油分等が排水管・下水道本管へ流れ、詰まりの原因となります。  
定期的に清掃を行い、溜まった油分や残渣を除去してください。

## グリーンストラップ維持管理表

実施日	維持管理の内容	実施者	備考
/	<input type="checkbox"/> バスケット清掃 <input type="checkbox"/> 浮いている油分等の清掃 <input type="checkbox"/> 沈んでいる沈殿物の清掃 トラップ内の清掃		
/	<input type="checkbox"/> バスケット清掃 <input type="checkbox"/> 浮いている油分等の清掃 <input type="checkbox"/> 沈んでいる沈殿物の清掃 トラップ内の清掃		
/	<input type="checkbox"/> バスケット清掃 <input type="checkbox"/> 浮いている油分等の清掃 <input type="checkbox"/> 沈んでいる沈殿物の清掃 トラップ内の清掃		
/	<input type="checkbox"/> バスケット清掃 <input type="checkbox"/> 浮いている油分等の清掃 <input type="checkbox"/> 沈んでいる沈殿物の清掃 トラップ内の清掃		
/	<input type="checkbox"/> バスケット清掃 <input type="checkbox"/> 浮いている油分等の清掃 <input type="checkbox"/> 沈んでいる沈殿物の清掃 トラップ内の清掃		
/	<input type="checkbox"/> バスケット清掃 <input type="checkbox"/> 浮いている油分等の清掃 <input type="checkbox"/> 沈んでいる沈殿物の清掃 トラップ内の清掃		
/	<input type="checkbox"/> バスケット清掃 <input type="checkbox"/> 浮いている油分等の清掃 <input type="checkbox"/> 沈んでいる沈殿物の清掃 トラップ内の清掃		
/	<input type="checkbox"/> バスケット清掃 <input type="checkbox"/> 浮いている油分等の清掃 <input type="checkbox"/> 沈んでいる沈殿物の清掃 トラップ内の清掃		
/	<input type="checkbox"/> バスケット清掃 <input type="checkbox"/> 浮いている油分等の清掃 <input type="checkbox"/> 沈んでいる沈殿物の清掃 トラップ内の清掃		
/	<input type="checkbox"/> バスケット清掃 <input type="checkbox"/> 浮いている油分等の清掃 <input type="checkbox"/> 沈んでいる沈殿物の清掃 トラップ内の清掃		
/	<input type="checkbox"/> バスケット清掃 <input type="checkbox"/> 浮いている油分等の清掃 <input type="checkbox"/> 沈んでいる沈殿物の清掃 トラップ内の清掃		

**掃除の頻度**

バスケットの清掃 … 毎日  
 浮いている油分等の清掃 … 一～二回／一週間(多い場合は毎日)  
 沈んでいる沈殿物の清掃 … 一回／一か月  
 トラップ内の清掃 … 一回／二～三か月

**【グリーンストラップの維持管理に関する問合せ先】**  
 春日井市上下水道部上下水道業務課 排水設備担当 (TEL85-6418)