

## グリーストラップを御使用の事業場様へ

最近、春日井市内では、グリーストラップの清掃が充分でないことが原因で公共下水道汚水管の閉塞（つまり）が発生しております。

グリーストラップの清掃頻度について、次の事項を目安に行っていただきますようお願いいたします。

- ★第1槽目のバスケット内に溜まった生ゴミは毎日清掃
- ★各槽に溜まったグリース（油分）等は1週間に1～2回（多い場合は毎日）の清掃
- ★槽全体は2～4週間に1回の清掃

グリーストラップの能力を適切に維持するため、定期的に清掃を実施することを徹底してください。

また、「グリーストラップ維持管理表」を活用してください。

春日井市上下水道部上下水道業務課 排水設備担当

TEL 85-6418