

PFOS及びPFOAの地下水水質調査結果

○町屋第3水源周辺井戸

単位:mg/L

調査年度	調査地点 項目	①西山町地内	②鷹来町地内	③南下原町地内
令和4年度	PFOS及びPFOA	0.000005	0.00010	0.000048
	PFOS	0.000002	0.00010	0.000030
	PFOA	0.000003	0.000005	0.000017
令和5年度	PFOS及びPFOA	0.000006	0.00013	0.000031
	PFOS	0.000003	0.00013	0.000019
	PFOA	0.000003	0.000005	0.000012
令和6年度	PFOS及びPFOA	0.000006	0.000097	0.000032
	PFOS	0.000003	0.000093	0.000020
	PFOA	0.000003	0.000004	0.000012

○町屋第6水源周辺井戸

単位:mg/L

調査年度	調査地点 項目	④岩野町地内	⑤大手町地内	⑥大手町地内
令和4年度	PFOS及びPFOA	0.000038	0.000026	0.000030
	PFOS	0.000003	0.000018	0.000005
	PFOA	0.000034	0.000007	0.000025
令和5年度	PFOS及びPFOA	0.000018	0.000026	0.000022
	PFOS	0.000003	0.000019	0.000011
	PFOA	0.000015	0.000007	0.000011
令和6年度	PFOS及びPFOA	0.000016	0.000029	0.000019
	PFOS	0.000003	0.000021	0.000009
	PFOA	0.000013	0.000008	0.000010

＊) 令和5年度より数値の取り扱い(2物質の濃度の和の算出方法)を見直し(愛知県と統一)。